

"Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas ārējā zemejuma pārbuve". Bērzpils iela 1a, Balvi				Lapas Nr.	ELT-IS-DA
				Stadija:	BP
Materiālu un būvdarbu saraksts. Ārējie tīkli				Lapu skaits	
	Būvproj. daļas vad.: I.Tereskina				
	Izstrādāja: I.Tereskina				
Nr.p.k.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Materiālu saraksts					
1	Spēka tīklu aprīkojums				
	Dalītā caurule (čaula) PE-HD Ø110mm, 450N	EVOCAB SPLIT "Evopipes" vai ekvivalents	m	25*	ar rez., gadījumā ar atklāsies vēl tīkli, kuri nav uzrādāmi topogrāfijā
	Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.)		kpl.	1	
2	Zibensaisardzības aprīkojums				
	Alumīnija apaļvads Ø8mm		m	185	
	Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm		m	150	
	Tērauda zibens uztverējstienis, Ø:10mm, L:1500mm		gab.	15	
	Zibensuztverēja stiprinājuma komplekts pie dūmvada		kompl.	15	
	Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø10mm		m	100	
	Krustveida savienotājs		gab.	130	
	Vada Rd 8-10 stiprinājums		gab.	500	
	Mērijumu savienojums		gab.	9	
	Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (kārbas, klemmes, kronšteinī, ķēdes un citi stiprināšanas elementi)		kompl.	1	
3	Zemējuma kontūrs				
	Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lenta 30x3,5mm		m	85	
	Karsti cinkots apaldzelzs zemējuma stienis Ø=20mm; L=1,5m		gab.	36	
	Savienojuma klemme apaldzelzim un plakanvadam, 10mm ST FT		gab.	9	
	Savienojuma klemme apaldzelzim un plakanvadam, 20mm ST FT		gab.	9	
	Stieņa spice TE 20		gab.	9	
	Elektroda un tēraudas plakandzelzs lentas savienojums		gab.	9	
	Antikorozijas lenta L=10m		iepak.	3	
Darba apjomi					
1	Kabeļu trase				
	ZS kabeļa ievēršana aizsargčaulā	-	m	16	-
2	Zemējuma un kabeļu līniju izbūves/aizsardzības darbi				
	Dalītas aizsargcaurules guldīšana (montāža), esošo komunikāciju aizsardzībai		m	16	-
	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	-	m	85	-
	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	-	m	85	-
	Vertikālā zemētāja montāža dziļumā līdz 10m montāža	-	gb.	9	-
3	Teritorijas labiekārtojums				
	Teritorijas labiekārtošana	-	m²	200	
4	Organizatoriskie pasākumi				
	EPL, zemējuma kontūra digitālā uzmērīšana	-	km	0,10	-
	Darbu veikšanas projekts	-	objekts	1	-
	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai	-	objekts	1	
Piezīmes:					
1. Materiālu specifikācijā ir ietverti visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādītas rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē būvprojekta risinājumi un materiālu specifikācija, kā arī montāžas tehnoloģija. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās. Projektā uzrādītās iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar analogiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina pasūtītāju. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. Visas izmaiņas jāaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.					
2. EKVIVALENTU izmantošana pieļaujama tikai būvdarbu līgumā noteiktajos gadījumos. Ekvivalenti jāaskaņo ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, līgumā noteiktajā kārtībā.					